

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)**अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनाकरण****यूआईडी संख्या: UPFS/2021/32539/GZB/GHAZIABAD/2355/CFO****दिनांक: 17-06-2021**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MS DELHI PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **305,307,308,311,349,350,351 AND 352,VILL TEELA SEHBAJPUR,GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
DELHI PUBLIC SCHOOL	4	00	10.50 mt.

अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **21-06-2021** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री - के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **24-06-2021** से **23-06-2024** तक **3** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी **आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"**

Note : प्रश्रगत भवन मे 02 अदद स्टेयर कैस उपलब्ध है परन्तु दूसरे छोर पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार स्टेयर केस का निर्माण कराया जाना अनिवार्य होगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

निर्गत किये जाने का दिनांक : **24-06-2021**
स्थान : **GHAZIABAD**

SUNIL KUMAR SINGH

0413854550B7A3F51D5ACB26194051C1EABA41A4

24-06-2021

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

प्रारूप-छ ।
अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (FIRE & LIFE SAFETY CERTIFICATE)

यूआईडी संख्या:-2018 / 45666 / जीजैडबी / गाजि0 / 3194 / जे0डी0
दिनांक: 12.06.2018

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी एवं एविरल एजुकेशन वेलफेयर एण्ड कल्चर सोसायटी द्वारा (दिल्ली पब्लिक स्कूल साहिबाबाद) पता खसरा नम्बर-305, 307, 308, 311, 349, 350, 351 एवं 352 पार्ट ग्राम टीला शहबाजपुर लोनी गाजियाबाद जिसमें तलों की संख्या-03 (बेस0+भू0+2), एवं बेसमेन्ट की संख्या-01 है, जिसकी ऊँचाई-10.50 मीटर तथा प्लॉट एरिया-11,500.00 वर्गमीटर है। भवन का अधिभोग मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी एवं एविरल एजुकेशन वेलफेयर एण्ड कल्चर सोसायटी द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी साहिबाबाद गाजियाबाद श्री अबुल अब्बास हुसैन द्वारा दिनांक-14.06.2018 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री संजय अग्रवाल के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (FIRE & LIFE SAFETY CERTIFICATE) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी एजुकेशनल के अन्तर्गत वैधता तिथि 15-06-2018 से 14-06-2021 तक 03 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

पत्रांक:-411 / 2018 / 658
निर्गत किये जाने का दिनांक: 15.06.2018
स्थान-गाजियाबाद

(सुनील कुमार सिंह) 15/6/18
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गाजियाबाद
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गाजियाबाद

प्रतिलिपि:-

- 1-नगर नियोजक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद को कृपया सादर सूचनार्थ।
- 2-अग्निशमन अधिकारी साहिबाबाद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3-मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी एवं एविरल एजुकेशन वेलफेयर एण्ड कल्चर सोसायटी द्वारा (दिल्ली पब्लिक स्कूल साहिबाबाद) पता खसरा नम्बर-305, 307, 308, 311, 349, 350, 351 एवं 352 पार्ट ग्राम टीला शहबाजपुर लोनी गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।